



REMARQUES :

1. LES CODES LOCAUX, D'ÉTAT OU PROVINCIAUX OU FÉDÉRAUX DOIVENT ÊTRE RESPECTÉS LORS DE L'INSTALLATION DE CETTE UNITÉ POUR LES DIMENSIONS D'INSTALLATION (EMPLACEMENTS) ET LES EXIGENCES EN MATIÈRE D'ÉVACUATION ET D'ALIMENTATION AUTRES CE QUE CE QUI EST MONTRÉ.
2. POUR RESPECTER LA NORME ANSI Z358.1-2014 S'APPLIQUANT AUX DISPOSITIFS DE LAVAGE OCULAIRE OU OCULAIRE ET FACIAL D'URGENCE :
LE DISPOSITIF DE LAVAGE OCULAIRE OU DE LAVAGE OCULAIRE ET FACIAL DOIT ÊTRE PLACÉ AFIN QUE LE DÉBIT DU LIQUIDE DE LAVAGE NE COULE PAS À MOINS DE 838 MM (33 PO) OU À PLUS DE 1346 MM (53 PO) DE LA SURFACE SUR LAQUELLE SE TIENT L'UTILISATEUR; ET À AU MOINS 153 MM (6 PO) DU MUR OU DE L'OBSTACLE LE PLUS PRÈS.
- 3 LA HAUTEUR EST DÉTERMINÉE PAR LA HAUTEUR DU MODÈLE D'ÉCOULEMENT DE L'EAU ILLUSTRÉ, QUI DÉPEND À SON TOUR DE LA PRESSION D'ALIMENTATION EN LIGNE.
4. LES DIMENSIONS PEUVENT VARIER DE ±13 MM (±1/2 po).
5. LES DIMENSIONS ENTRE PARENTHÈSES DANS LA SECTION DES SCHÉMAS SONT EN UNITÉS DE MESURE MÉTRIQUES [MM].

		1455 KLEPPE LANE SPARKS, NEVADA 89431 1-775-359-4712 FAX 1-775-359-7424 COURRIEL : HAWS@HAWSO.COM SITE WEB : WWW.HAWSO.COM	
		AMT N. 4161 RÉVISÉ AMT: 5175 PAR : VWC	MODÈLE(S) 7260B-7270B/7260BT-7270BT
DESSINÉ PAR : SLS DATE : 2008-05-01 VÉRIFIÉ : VWC	APPROUVÉ : FV DATE : 2017-11-23	ÉCHELLE : 1:1 TYPE DE DESSIN : INSTALLATION	REVISION 19 FEUILLE 1 DE 1