



REMARQUES :

- LES DIMENSIONS MÉTRIQUES SONT INDIQUÉES ENTRE PARENTHÈSES [X].
- POUR RESPECTER LA NORME ANSI Z358.1-2014 S'APPLIQUANT AUX UNITÉS DE LAVAGE OCULAIRE OU OCULAIRE ET FACIAL D'URGENCE : L'UNITÉ DE LAVAGE OCULAIRE OU LE LAVAGE POUR LES YEUX ET LE VISAGE DOIT ÊTRE POSITIONNÉ DE FAÇON À CE QUE LE FLUIDE DE RINÇAGE NE SOIT PAS MOINS DE 838 mm (33 po) PAS À PLUS DE 1 346 mm (53 po) DE LA SURFACE SUR LAQUELLE SE TIENT L'UTILISATEUR; ET À AU MOINS 153 mm (6 po) DU MUR OU DE L'OBSTACLE LE PLUS PRÈS.
- LA HAUTEUR EST DÉTERMINÉE PAR LA HAUTEUR DU DÉBIT D'ÉCOULEMENT DE L'EAU ILLUSTRÉ, QUI DÉPEND À SON TOUR DE LA PRESSION D'ALIMENTATION EN LIGNE.
- LORS DE L'INSTALLATION DE CE DISPOSITIF, LES CODES LOCAUX, D'ÉTAT OU FÉDÉRAUX DOIVENT ÊTRE RESPECTÉS SI LES DIMENSIONS, (EMPLACEMENTS), LES EXIGENCES EN MATIÈRE D'ÉVACUATION DES EAUX USÉES ET D'ALIMENTATION SONT AUTRES QUE CELLES ILLUSTRÉES.
- LES DIMENSIONS PEUVENT VARIER DE ±13 mm (±1/2 po).

		1455 KLEPPE LANE SPARKS, NEVADA 89431 1-775-359-4712 FAX 1-775-359-7424 COURRIEL : HAWS@HAWS.CO.COM SITE WEB : WWW.HAWS.CO.COM	
		NO AMT : 4110 DESSINÉ PAR : IR APPROUVÉ : FV	RÉVISÉ : AMT : 5175 DATE : 2008-04-28 DATE : 2017-11-23
ÉCHELLE : 1:1 TYPE DE DESSIN : INSTALLATION		TAILLE : A FEUILLE 1 DE 1	